

УДК 621.643-219

Группа Е 25

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ


ХОМУТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВОСТ
34-10-735-93Конструкция и размеры
ОКП 31 1312

Дата введения

1994.01.01

1. Настоящий стандарт распространяется на хомуты для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС Дн 57 ÷ 530 мм.

2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.



Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение хв. муфт для горизонтальных трубопроводов из стали		Допускае- мая нагрузка кН (кгс)	D _н	A	L	B	b	d	Масса, кг (без учета поз. 4)
углерод	коррозион.								
01	02	0,9 (90)	57	104	140	30	8	12	0,40
03	04	1,5 (150)	76	124	160				0,50
05	06	2,0 (200)	89	140	180				0,52
07	08	2,9 (300)	108	160	200	40	12	16	0,74
09	10	3,8 (390)	133	180	220				0,82
11	12	5,4 (550)	159	240	300	60	16	20	2,10
13	14	11,7 (1200)	219	300	360				2,66
15	16	18,1 (1850)	273	360	430	90	16	20	6,50
17	18	23,5 (2400)	325	420	490				7,90
19	20	28,4 (2900)	377	480	550	100	20	24	13,00
21	22	33,3 (3400)	426	530	600				13,80
23	24		530	640	710				16,50

Пример условного обозначения хомута для трубопровода
Дн=426 мм из углеродистой стали:

ХОМУТ 426У-2I ОСТ 34-10-735-93

то же для трубопровода из коррозионностойкой стали:

ХОМУТ 426К-2I ОСТ 34-10-735-93

2.1.Размеры для справок.


2.2.Остальные технические требования по ТУ 34-10-10380
и по ОСТ 34-10-723.

2.3.*Для трубопроводов из коррозионностойкой стали с хому-
том из углеродистой стали.

Продолжение табл. 2

Обозначение хомутов для горизонталь- ных трубопро- водов из стали		Поз.1 Полухомут 2 шт. ОСТ34-40-735		Поз.2 Болт 2 шт. ГОСТ 7798		Поз.3 Гайка 4 шт. ГОСТ 5915		Поз.4 Прокладка 2 шт. ОСТ34-40-735	
углер.	корроз.	углер.	корроз.	Сталь 35	12X13H10T	Сталь 35	08X18H10T	08X18H10T	Масса, кг, 1шт.
01	02	1-01	1-02	M12x45.58	M12x45.21	M12.6	M12.21	4-01	0,14
03	04	1-03	1-04					4-03	0,19
05	06	1-05	1-06					4-05	0,22
07	08	1-07	1-08					4-07	0,31
09	10	1-09	1-10					4-09	0,38
11	12	1-11	1-12	M16x60.58	M16x60.21	M16.6	M16.21	4-11	0,65
13	14	1-13	1-14					4-13	0,85
15	16	1-15	1-16	M20x70.58	M20x70.21	M20.6	M20.21	4-15	1,09
17	18	1-17	1-18					4-17	1,53
19	20	1-19	1-20					4-19	1,77
21	22	1-21	1-22	M24x90.58	M24x90.21	M24.6	M24.21	4-21	2,49
23	24	1-23	1-24					4-23	3,09

3. Конструкция и размеры полухомута должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3

 $^{25} \checkmark (\checkmark)$


Черт.2

3.1^{*} Размеры для справок.

3.2^{**} или Лист В-ПН-8 ГОСТ 19903 для трубопроводов из углеродистой стали с температурой среды до 350°C , свыше 350°C - сталь 20К-II ГОСТ 5520 - для ТЭС и 092С или 16ГС по ГОСТ 19281 - для АЭС.

3.3. Неуказанные предельные отклонения размеров:
валов н I4 , остальных $\pm \frac{\text{IT14}}{2}$.


Таблица 3

Обозначение полухопута		Для трубо- проб- одн Дн	Размеры в мм										L ₁	Масса, кг
Материал			R	A	B	L	S	α	b	r (Пред- покл +0,5)	d ₁ (Пред- покл +1,4)			
По ГОСТ 5-2-5-8 ГОСТ 133-20-5 ГОСТ 1050	По ГОСТ 5-2-5-8 ГОСТ 133-20-5 ГОСТ 1050													
1-01	1-02	57	30	104		140		18				162	0,12	
1-03	1-04	76	39	124	30	160						192	0,15	
1-05	1-06	89	46	140		180	4		4	5	14	220	0,16	
1-07	1-08	108	55	160	40	200		20				250	0,27	
1-09	1-10	133	67	180		220						286	0,31	
1-11	1-12	159	80	240	60	300	6	30	6	8	18	376	0,85	
1-13	1-14	219	111	300		360						468	1,13	
1-15	1-16	273	139	360	90	430	8		8	12	23	560	3,10	
1-17	1-18	325	165	420		490						650	3,60	
1-19	1-20	377	191	480		550		35				734	5,90	
1-21	1-22	426	216	530	100	600	10		10	15	27	810	6,30	
1-23	1-24	530	268	640		710						860	7,60	


Пример условного обозначения полухопута R 29 мм для трубопровода из углеродистой стали:

Полухопут 01 ГОСТ 34-42-735
то же для трубопровода из коррозионностойкой стали:
Полухопут 02 ГОСТ 34-42-735

4. Конструкция и размеры прокладки должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл 4



Черт.3



25/ (✓)

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение прокладки	Для трубо- проводов Дн	В пред. откл. ±1,0	b	К		Развер- нутая длина*	Масса, кг
				Номин	Пред откл		
4-01	57	70	5	29	±1,0	85	0,14
4-03	76			39	±1,5	115	0,19
4-05	89			45		135	0,22
4-07	108	80		55		165	0,31
4-09	133			67		205	0,38
4-11	159			80		245	0,63
4-13	219	110	10	111	±2,0	330	0,85
4-15	273			139		420	1,09
4-17	325			130		165	500
4-19	377	191				580	1,77
4-21	426	160				216	660
4-23	530			268		820	3,09
4-24	630			318		980	3,69

Пример условного обозначения прокладки для трубопровода Дн 57мм:

Прокладка 4-01 ОСТ34-10-735

4.1.* Размеры для справок.

4.2. Материал: Лист 6-ПН-3 ГОСТ 19903
08X18H10T ГОСТ 7350

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарева, В.В.Горбачев, С.В.Стрельников (руководитель темы),
Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-735-85

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 103-76	Табл.3
ГОСТ 1050-88	Табл.3, п.4.2
ГОСТ 1577-81	п.3.1
ГОСТ 5520-79	п.3.1
ГОСТ 5915-70	Табл.2
ГОСТ 7350-77	Табл.3
ГОСТ 7798-70	Табл.2
ГОСТ 19281-89	п.3.1
ГОСТ 19903-74	п.3.1, Табл.3.4.2
ТУ 34-42-10380-83	п.2.2
ОСТ 34-10-723-93	п.2.2

ИЗМЕНЕНИЕ №1 **ОСТ 34-10-735-93 «Сборочные единицы и детали подвесок станционных трубопроводов атомных станций Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см²). Хомут для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры».**

Принято и введено в действие приказом Северо-Западного энергетического инженерингового центра РАО «ЕЭС РОССИИ» от 25 апреля 2005 г. № 119/12-04

Дата введения 2005-05-01

В таблице 1, для типоразмеров 1-0941-24, графу масса изложить в новой редакции:

Обозначение хомутов			Масса, кг (без учета поз.4)
09	10		1,14
11	12		2,66
13	14		4,16
15	16		8,06
17	18		9,70
19	20		12,44
21	22		13,88
23	24		18,66

Страница 3. Пример условного обозначения. Заменить «426К-21» на «426К-22».

На чертеже 2 заменить «L*» на «L₁*».

Подпункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2 Допускается применение листовой стали марки 20 по ГОСТ 1577.

Для трубопроводов с рабочей температурой среды более 300 8С применять листовую сталь по ГОСТ 5520 (16 и 18 категорий) из сталей марок:

- для трубопроводов АЭС - 16ГС и 09Г2С по ГОСТ 19281;
- для трубопроводов ТЭС - 17ГС и 17Г1С по ГОСТ 19281; при рабочей температуре до 400 8С допускается применение сталей марок 16ГС и 10Г2С1 по ГОСТ 19281.

Температура испытаний листов из сталей марок 16ГС и 10Г2С1 - 400 8С, из сталей марок 17ГС и 17Г1С - 450 8С.».

Таблицу 3 изложить в новой редакции.

Страница 8. В таблице «Ссылочные нормативно-технические документы» заменить «п.3.1» на «п.3.2» в четырех местах.

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение полухомута		D _H трубо- про- вода	R	A	B	L	S	a	b	r (Пред. откл. +0,5)	d (Пред. откл. H14)	L ₁	Масса, кг
Материал**													
Полоса $\frac{S \times B - 2 - 1 \text{ ГОСТ } 103 - 76}{20 - a \text{ ГОСТ } 1050 - 88}$	Лист $\frac{Б - ПН - S \text{ ГОСТ } 19903 - 74}{08 \times 18 \text{ H } 10 \text{ T } \text{ ГОСТ } 7350 - 77}$												
1-01	1-02	57	30	104	30	140	4	18	4	5	14	162	0,12
1-03	1-04	76	39	124		160						192	0,15
1-05	1-06	89	46	140		180						220	0,16
1-07	1-08	108	55	160	40	200	6	20	8	8	18	250	0,27
1-09	1-10	133	67	180		220						286	0,47
1-11	1-12	159	81	240	60	300	8	30	6	12	23	376	1,13
1-13	1-14	219	111	300		360						468	1,88
1-15	1-16	273	139	360	90	430	10	35	8	15	27	560	3,88
1-17	1-18	325	165	420		490						650	4,50
1-19	1-20	377	191	480	100	550	16			10	24	24	27
1-21	1-22	426	216	530		600		810	11,34				
1-23	1-24	530	268	640		710	18					27	